

Звіт по технічному обслуговуванню ФОП «Баланчук О.А» будинку

ОСББ «Флоренції 5» за листопад 2019 року

Мережі ХВП, ГВП, ЦО, каналізація, ІТП

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
	01	Випуск повітря з мережі ЦО, заявки кв.82	Кучеренко О.
	02	Випуск повітря з мережі ЦО, заявки кв.35,55	Кучеренко О.
	03	Випуск повітря з мережі ЦО, заявки кв.37,94,99	Кучеренко О.
05		ТО мереж будинку. Чистка каналізації 1-2 поверхи під'їзду №2	Кучеренко О.
	06	Випуск повітря з мережі ЦО, заявки кв. 90	Кучеренко О.
07		ТО мереж будинку. Випуск повітря з мережі ЦО заявки кв.1. Підживлення стояків ЦО.	Кучеренко О.
	09	Огляд обладнання ІТП.	Кучеренко О.
	11	Випуск повітря з мережі ЦО	Кучеренко О.
12		ТО мереж будинку. Профілактична чистка фільтра подачі теплоносія з ТЕЦ і фільтра зворотної труби.	Кучеренко О.
14		ТО мереж будинку. Випуск повітря з рушникосушарок після робіт на ГВП в кв19.	Кучеренко О.
	17	Випуск повітря з рушникосушарок після робіт на ГВП в приміщенні ОСББ кв19. ТО мереж будинку. Огляд вентилів ЦО на техповерсі.	Кучеренко О.
	18	Огляд обладнання ІТП, огляд насасу №2 ЦО.	Інженер ІТП
19		ТО мереж будинку. Випуск повітря з рушникосушарок, заявки кв. 3,4	Кучеренко О.
21		ТО мереж будинку.	Кучеренко О.
26		ТО мереж будинку. Випуск повітря з мережі ЦО заявки кв.99,113	Кучеренко О.
28		ТО мереж будинку. Випуск повітря з мережі ЦО заявки кв.113. Опломбування лічильника ГВП в ІТП.	Кучеренко О.

Сантехніки: Кучеренко Олександр

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
05		ТО мереж, ЕЩ. Ревізія, поновлення освітлення на техповерсі 36В, 220В.	електрик
	09	Лампа 10 пов. Під'їзд №2- 1 шт.	електрик
12		ТО мереж, ЕЩ. Регулювання чергового освітлення 7:00- 16:30.	електрик
19		ТО мереж, ЕЩ. Лампа 4 пов. Під'їзд №2- 1 шт	електрик
26		ТО мереж, ЕЩ. Ревізія автомату електроживлення офісу ОСББ	електрик
	28	Лампа 3 пов. Під'їзд №2- 1 шт.	електрик

Електрик: Шеремет Юрій

Директор



Баланчук О.А.