

Звіт по технічному обслуговуванню ФОП «Баланчук О.А» будинку

ОСББ «Флоренції 5» за грудень 2019 року

Мережі ХВП, ГВП, ЦО, каналізація, ІТП

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
	01	Випуск повітря з мережі ЦО.	Скидан О.Ф.
03		ТО мереж будинку. Огляд насосу №2 ЦО.	Кучеренко О.
	04	ТО обладнання ІТП, регулювання автоматики перепаду тиску в мережі ЦО.	Інженер ІТП
05		ТО мереж будинку. Випуск повітря з мережі ЦО.	Кучеренко О.
	07	Огляд комісійно стояків опалення 4-х кімнатних квартир 99,113,190,169,162,120,134; техповерх на предмет перепланування..	Члени правління, Скидан О.Ф.
10		ТО мереж будинку. Зупинено на ремонт насос №2 ЦО( протікає сальник)	Кучеренко О.
12		ТО мереж будинку.	Кучеренко О.
17		ТО мереж будинку. Пломбування шайби ДУ16 ЦО. Випуск повітря стояки ЦО кв.113. Огляд стояків ХВ і ГВ кв.36.	Кучеренко О.
19		ТО мереж будинку. Огляд протікання рушникосушарки кв.39	Кучеренко О.
	20	Огляд мереж каналізації кім.197	Кучеренко О.
21		ТО мереж будинку( за 31 грудня)	Кучеренко О.
24		ТО мереж будинку. Демонтаж лічильників води ХВ і ГВ в кладові прибиральниці 3 поверх і монтаж лічильників в кладовку 2 поверха 2-го під'їзду. Стояк ГВ кв.36 перекрили, випуск повітря з рушникосушарок.	Кучеренко О.
26		ТО мереж будинку. Стояк ГВ кв.36 перекрили, монтаж лічильника, випуск повітря з рушникосушарок.	Кучеренко О.

Сантехнік: Кучеренко Олександр

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
	01	Аварійно ремонт в ЕЩ автомат 16А , відключено освітлення біля ліфтів. Лампа 3 поверх Під'їзд №2- 1шт.	електрик
03		ТО мереж, ЕЩ. Лампа 1,7,10 поверх Під'їзд №1- 3шт.	електрик
	05	Регулювання чергового освітлення 7:30- 16:00.	електрик
10		ТО мереж, ЕЩ.	електрик
17		ТО мереж, ЕЩ. Лампа вхід в офіс ОСББ-1 шт.	електрик
	22	Регулювання чергового освітлення 8:00- 16:00.	
24		ТО мереж, ЕЩ. Лампа 1 поверх Під'їзд №2- 2шт.	електрик
	25	Огляд розеток в офісі ОСББ	електрик

Електрик: Шеремет Юрій

Директор

Баланчук О.А.

