

Звіт по технічному обслуговуванню ФОП «Баланчук О.А.»

будинку ОСББ «Флоренції 5» за серпень 2021 року

Мережі ХВП, ГВП, ЦО, каналізація, ІТП

Дата плано-вих робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт (планові дні роботи: 3,5,10,12,17,19,26,27,31)	Виконавець
03		ТО мереж будинку. Підготовка запірної арматури для шести стояків опалення в кім.198.	Носаль Р.
05		ТО мереж будинку. Відключено гаряче водопостачання по причині аварії на тепломережах міста.	Носаль Р.
	06	Усунення протікання під раковиною по заявці кв.1.	Носаль Р.
	09	Випуск повітря зі стояків рушникосушарок по заявці квартир 84 і 81. Огляд стояків рушникосушарок після поновлення гарячого водопостачання.	Носаль Р.
10		ТО мереж будинку.	Носаль Р.
12		ТО мереж будинку. Випуск повітря зі стояків рушникосушарок по заявці квартири 151.	Носаль Р.
17		ТО мереж будинку.	Носаль Р.
19		ТО мереж будинку. Злиття води по стояку для проведення ремонтних робіт по заявці квартири 184. Заповнення системи після ремонтних робіт і випуск повітря.	Носаль Р.
26		ТО мереж будинку.	Носаль Р.
27		ТО мереж будинку. Надання консультації щодо заміни батареї в кв.160.	Носаль Р.
	30	Огляд обладнання ІТП. Підготовка до опалювального сезону. Повірка манометрів. Рекомендації інженера по модернізації управління насосів ХВП.	Інженер ІТП Скидан О.Ф.
31		ТО мереж будинку. Обстеження квартири 121 на предмет затопленням від вище розташованої квартири 128.	Носаль Р. Скидан О.Ф.

Сантехнік: Носаль Роман Вікторович

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
03		ТО мереж, ЕЩ.	електрик
09		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп на 2 поверхі Підїзд№2- 1шт.	електрик
12		Заміна ламп на 1 і 12 поверхі Підїзд№1- 2шт.	електрик
17		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп на 3 поверхі Підїзд№2- 1шт	електрик
18		Переключено будинок на другий ввод електро живлення будинку по причині перебоїв з електропостачання від трансформаторної підстанції. Заміна ламп на 14 поверхі Підїзд№1- 1шт	електрик
20		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп на 1 поверхі Підїзд№ 1 і 2- 3шт. По Заявці кв.108.	електрик
23		По заявці кв. 99 налагодження автоматів в електро щитку..	електрик
25		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп на 11 поверхі Підїзд№1- 1шт.	електрик

Електрик: Шеремет Юрій

Директор  Баланчук О.А.