

ЗВІТ

1. Переробка проводки у двірницькій, встановлення люстри;
2. Прибирання у підсобному приміщенні двірницькій, визначення недоліків, фронту ремонтних робіт;
3. Технічний огляд горищного приміщення та виявлення недоліків.
*Висновок: затікає оглядове вікно в ліфтовій 1-го парадного.
Необхідна установка освітлення перед ліфтовою (2-е парадне).*
4. Обстеження та виявлення недоліків у цокольних приміщеннях, (у тому числі піонерська);
*Висновок: термінова заміна кранів на стояках – 4 шт.
Виконано 2 серпня, фото додається у телеграм-каналі ОСББ;*
5. Обстеження підвального приміщення (укриття).
Висновок: прибирання приміщення, вивіз мотлоху.
6. Обстеження вхідної групи 1-го та 2-го парадних.
*Виявлені недоліки: підлога, протікаючі батареї, освітлення;
Поставлено у графік робіт.*
7. Обстеження прибудинкової території;
*Недоліки: лавочки, освітлення, фасад.
Придбані світильники, дроти, гофра .*
8. Моніторинг освітлення прибудинкової території.
Придбані світильники, дроти, гофра) . Поставлено у графік робіт.
9. Огляд та виявлення недоліків у теплопункті будинку .
Замінено 5 кранів, проведено зварювальні роботи: замінено крани та муфту .
10. Моніторинг сантехнічного обладнання:
Куплені та доставлені крани, засувки, муфтизадвизжса. Частково встановлені, інші поставлені у графік необхідних робіт.

03.08. 2022 р.

в. о. виконавчого директора

Тесленко С. І.